

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-053-20**

na výrobek:

**Hliníková okna a balkónové dveře zdvižně posuvné, systém ALUPROF MB-77 HI**

žadatel a výrobce:

**BOHEMIA OKNO a.s.**

**Smetanova 841, 755 01 Vsetín**

**místo výroby – Jasenická 1254, 755 01 Vsetín**

**Česká republika**

**IČ: 28586921**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C2/B2</b> – okna a balkónové dveře zdvižně posuvné
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>9A</b> – okna a balkónové dveře zdvižně posuvné
Únosnost bezpečnostních zařízení	EN 14351-1+A2	<b>NPD</b>
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	<p><b><math>U_w = 1,7 / 1,6 / 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,6 / 1,6 / 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,5 / 1,5 / 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,4 / 1,4 / 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,4 / 1,4 / 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,3 / 1,3 / 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p> <p><b><math>U_w = 1,2 / 1,2 / 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math></b> – okna se sklem s <math>U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})</math> a s rámečkem TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate</p>
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> – okna a balkónové dveře zdvižně posuvné

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-036-20 vydaného dne 30.04.2020 Oznaměným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

**Datum vydání: 30. dubna 2020**

**Platnost do: 30. dubna 2023**

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV